

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 096

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **школа.**
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: **644527,**
Омская область, Омский район, п. Ростовка, дом ,
8(3812) 962-462, sibschooll2@yandex.ru.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из **3 этажей, 8081,8 кв.м;**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **11655 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания: **1991 г.,** год последнего капитального ремонта: -
нет информации.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ, текущих - **2024г.,**
капитальных - **не запланировано.**
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции
учредителя, которого осуществляет орган исполнительной власти Омской
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического
лица, индивидуального предпринимателя (далее–участник):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Сибирская средняя общеобразовательная школа № 2 Омского
муниципального района Омской области",
МБОУ "Сибирская СОШ № 2"
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: **644527,**
Омская область, Омский район, п. Ростовка, д.5,
8(3812) 962-462, sibschooll2@yandex.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности: **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Комитет по образованию Администрации Омского муниципального
района омской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail:
644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171А,
8(3812)36-74-04, kooomr15@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития.**
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка -инвалида: **да.**
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день **582**, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день: **10**
- 2.8. Вместимость, пропускная способность до **800** человек.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
в поселке отсутствует общественный транспорт
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **600 м.**
- 3.2.2. Время движения (пешком) **3 мин.**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**
- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые.**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет.**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, в виде бордюрного камня и ступеней, их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах- колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно -двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная), «Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; «ДУ» – объект условно доступен; «ВНД» – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно- функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)		3-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)		6-9, 14
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Кабинетная форма Зальная форма	ДУ		10-12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О)		15,16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			-

1) Указывается: «ДП-В» – объект доступен полностью всем; «ДП-И» («К», «О», «С», «Г», «У») – объект доступен полностью избирательно («К» – для передвигающихся в кресле - коляске, «О» – с нарушениями опорно - двигательного аппарата, «С» – для инвалидов с нарушениями зрения, «Г» – для инвалидов с нарушениями слуха, «У» – для инвалидов с нарушениями умственного развития); «ДЧ-В» – объект доступен частично всем; «ДЧ-И» («К», «О», «С», «Г», «У») – объект доступен частично избирательно («К» – для передвигающихся в кресле - коляске, «О» – с нарушениями опорно - двигательного аппарата, «С» – для инвалидов с нарушениями зрения, «Г» – для инвалидов с нарушениями слуха, «У» – для инвалидов с нарушениями умственного развития); «ДУ» – объект условно доступен; «ВНД» – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов:

в настоящее время объект доступен условно для всех категорий инвалидов и МГН в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг.	1			Объект 1991 года постройки	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг.		1		Капитальный ремонт не проводился	
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуг, представленные необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1			Обеспечивается доступ инвалидов к предоставлению необходимых услуг в дистанционном режиме и предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида.	
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Вход на земельный участок приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.	2029г.
3.2. Предоставление необходимых услуг в	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
дистанционном режиме					
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно - двигательного аппарата	1			Обеспечить сопровождение инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата сотрудником ответственным за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте.	
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1			Необходимо разработать должностные инструкции, назначить ответственного сотрудника за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте.	
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1			Необходимо определить сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг. Закрепить за ними должностные инструкции.	
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1			

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		Перед входной площадкой за 0,8-0,9м. рекомендуется предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,5-0,6м. Для обеспечения возможности доступа людей с ограниченными возможностями в здание рекомендуется установить кнопку вызова помощи.	2029г.
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Вход на территорию или участок необходимо оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте. Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании. Визуальная информация должна располагаться на высоте не менее 1,5м. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания или сооружения, размещаемых на одном земельном участке. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8-0,9 м до объекта информации или начала опасного участка,	2029г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Информационные таблички продублировать шрифтом Брайля.	2029г.
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1				
4.6. Сменные кресла - коляски	1				
4.7. Поручни	1				
4.8. Пандусы	1				
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		В школьных туалетах необходимо предусмотреть одну специализированную туалетную кабинку для инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата	2029г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установленные нормы, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>размерами не менее 1,65x18м. Ширина двери в специализированной кабине должна составлять не менее 0,9м.</p> <p>В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней. По периметру туалетной комнаты установить пристенные поручни. Все элементы должны быть прочно закреплены. Следует применять имеющие опору для спины унитаза: высотой – 0,45-0,5м. (от уровня пола до поверхности сидения), длиной - 0,7м. Не менее одной раковины в туалете следует предусмотреть на высоте 0,8м. от пола. Следует предусматривать поручни для опоры инвалидов при пользовании раковиной, которые располагаются на одном уровне с умывальником. Оборудовать туалетную комнату крючками для одежды, костылей, тростей. У дверей доступных кабин уборных следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений, выполненные рельефно - графическим и рельефно-точечным способом, расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				расстоянии 0,1-0,5м от края двери. Доступные кабины для МГН обозначить знаком "Инвалид", установить кнопку вызова со шнурком на высоте 0,6-0,8м.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9м в свету. Высота порога не должна превышать 0,014м.	2029г.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		В помещении, предназначенном для проведения массовых мероприятий рекомендовано наличие индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры.	
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1				
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			90%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	1				
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Рекомендуется 1 раз в год проведение инструктажа сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам.	
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100%		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед. ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
программе реабилитации или абилитации), %					
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %					
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %					
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %					
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование,			90%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %	
повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %				
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			30%	
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			30%	

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с техническим средством реабилитации
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с техническим средством реабилитации
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Кабинетная форма Зальная форма	Текущий ремонт, индивидуальное решение с техническим средством реабилитации
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с техническим средством реабилитации

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **до конца 2029 года в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности .**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-И (О,С,Г,У)**

4.4. Для принятия решения **требуется согласование с Комитетом по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от «10» ноября 2023 года.


2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от «30» ноября 2023 года № 096.

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от «30» ноября 2023 года № 15.

Директор

МБОУ "Сибирская СОШ № 2"

(должность уполномоченного
представителя участника)



(Подпись)

МП

А.С. Шатохина
(инициалы, фамилия)

Дата «22» декабря 2023 года